



ISO 9001:2008  
BUREAU VERITAS  
Certification



## “БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Ив. Вазов” №3, гр. София 1080  
тел. +359 2 932 45 05  
факс: +359 2 987 79 83

www.bdz.bg  
bdzcargo@bdz.bg

ОДОБРЯВАМ:

Росен Стоянов

Ръководител на направление “Енергийна ефективност”  
„БДЖ – Товарни превози” ЕООД

**Подписът е заличен**

**на основание чл. 1, ал. 1 и ал. 3 от ЗЗЛД**

### ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за извършване на „Сервизно обслужване и ремонт на газоразпределителни инсталации и отоплителните уреди работещи на природен газ, използвани за отопление на газифицираните обекти към “БДЖ – Товарни превози” ЕООД за една година“, съгласно „Наредбата за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ”

Съгласно изискванията на Наредбата обслужващата фирма извършва:

- на основание чл. 255: Ползвателите на газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации и горивни уредби осигуряват извършването на метрологичен контрол на манометрите, по които се контролира налягането в тези съоръжения, по реда на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет (ДВ, бр. 98 от 2003 г.).

- на основание чл. 256: Ползвателите осигуряват най-малко веднъж на 12 месеца извършването на проверка на изправното действие и настройката на предпазно-отсекателните клапани, монтирани на газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации и горивни уредби.

- на основание чл. 257: Ползвателите осигуряват най-малко веднъж на 12 месеца извършването на проверка на изправното действие и настройката на сигнализаторите за природен газ.

1. Сервизното обслужване се изразява в обслужване на инсталациите за една година и да включва:

- Проверка наличието на пропуски на газ от спирателната арматура;
- Проверка наличието на пропуски на газ и цялостта на фланцовите съединения и филтрите;
- Проверка наличието и пропуски на газ от изпускателните свещи;
- Проверка наличието и пропуски на газ и цялостта на заваръчните съединения;
- Контрол за осигуряване на необходимото налягане в газопровода и работата на регулаторите;
- Проверка замърсяването на газовите филтри чрез измерване на налягането и почистването им при необходимост;
- Обучение на експлоатационният персонал в газифицираните обекти на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД
- Подмяна на дефектирали детайли и възли.

Газовите уреди, инсталации и съоръжения са описани по вид и местонахождение в таблица 1.

Таблица 1

№	Местонахождение	Наименование на продукта, тип , марка и технически характеристики	Бр	Период на обслужване
1	ЛД Русе	ГКИ В64-2SX 27kWa	36	веднъж за 4месеца през отоп. сезон
2	ЛД Русе	Котел водогреен Termet 34,7kWa	2	веднъж за срок от 12 м.
3	ЛД Русе	Котел водогреен BOSCH,35kWa	2	веднъж за срок от 12 м.
4	ВРЦех Мездра	ГКИ В64-2SX 27kWa	28	веднъж за 4месеца през отоп. сезон
5	ВРЦех Мездра	ГКИ В64-2SX 220 25kWa	6	веднъж за 4месеца през отоп. сезон
6	ВРЦех Мездра	ГКИ В64-2SX 10kWa	1	веднъж за 4месеца през отоп. сезон
7	ЛД Бургас	ГКИ В64-2SX 13,5kWa	64	веднъж за 4месеца през отоп. сезон
8	ЛД Бургас	ГКИ В64-2SX 27kWa	36	веднъж за 4месеца през отоп. сезон

Изг

инж

ИБЕ

“БД

**Подписът е заличен  
на основание чл. 1, ал. 1 и ал. 3 от ЗЗЛД**

ООД