

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за гориво за отопление - 0,1% сяра за отопление

Горивото за отопление трябва да отговаря на изискванията на Техническата спецификация за доставка на сяра до 0,1% предназначен за стационарните горивни инсталации на "Холдинг БДЖ" ЕАД.

Технически изисквания:

1. Фракционен състав - БДС EN ISO 3405(3) :
 - 10 % дестилат при температура, °C – не по-ниска от 180;
 - 75 % дестилат при температура, °C – не по-висока от 360.
2. Кинематичен вискозитет при 40 °C, mm² /s – от 2,0 до 7,0. - БДС EN ISO 3104
3. Температура на замръзване, °C: Зимен период (01.10-15.03) – не по-висока от минус 10 - БДС 1751
4. Пламна температура в затворен тигел, °C – не по ниска от 60 - БДС EN ISO 2719
5. Сяра, % - не повече от 0,1 - БДС EN ISO 8754
6. Вода, % - не повече от 0,05 - БДС ISO 3733
7. Механични примеси, % - не повече от 0,1. - СТ на СИВ 2876 и БДС EN 12662
8. Коксов остатък, % - не повече от 0,15. - БДС ISO 6615 и БДС ISO 10370
9. Специфична топлина на изгаряне (долна), MJ/kg. – не по – ниска от 41,868 - СТ на СИВ 3965
ISO 1928
10. Пепел, % - не повече от 0,02. - БДС EN ISO 6245

Кандидатите за доставка на гориво за отопление с 0,1% сяра за отопление трябва да представят фирмена техническа спецификация, включваща техническите изисквания и методите за изпитване.

Всяка доставена партида от гориво за отопление 0,1% сяра за отопление трябва да е съпроводена с декларация за съответствие на качеството съгласно изискванията на чл. 12 от "Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол" и със сертификат за качество, в който е отразено:

- наименование на фирмата - производител;
- наименование на продукта;
- номер на резервоара;
- дата на производство;
- резултати от анализа;
- подпис на ръководителя на лабораторията.

.....Велислав Велков
И.о. Директор на Подделение за почивна дейност към „Холдинг БДЖ“ ЕАД

Изготвил: Димитър Томов
Анализатор в Подделение за почивна дейност към „Холдинг БДЖ“ ЕАД