



**“БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ**

ул. “Ма. Вазов” №3, гр. София 1080
тел.: +359 2 932 45 05
факс: +359 2 987 79 83

www.bdz.bg
bdzcargo@bdz.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ОДОБРЯВАМ:
ИНЖ. ГЕОРГИ ДРУМБЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „БДЖ-ТП” ЕООД

подписите са заличени
на основание чл.1, ал.1
и ал.3 от ЗЗЛД

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка на преносими генератори за ток**

**ГЕНЕРАТОРИТЕ ЗА ТОК ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ:**

1. Спецификации:

Капацитет: Не по-малък от 2 kWh

- Номинална мощност: не по-малка от 3,5 kW (16A)
- Максимална мощност: не по-малка от 5,5 kW (24 A)
- Изходна форма на вълната: Чиста синусова вълна
- Защити от: Късо съединение, свръхток, претоварване и презареждане
- Размер: Не по-голям от 450x450x450 мм.
- Нетно тегло: до 35 кг

Вход:

- АС вход: 220V ~ 230V / 50 Hz

Изход:

- АС изход: АС 220V ~ 230V / 50 Hz

2. Място и срок на доставка:

Склад на „БДЖ-ТП” ЕООД с адрес: гр. София, ул. “Майчина слава” №2.

Съгласувал:

подписите са заличени на
основание чл.1, ал.1 и ал.3
от ЗЗЛД

инж. Иво Ленков

Зам. директор „Експлоатация”

Изготвил:

подписите са заличени на основание
чл.1, ал.1 и ал.3 от ЗЗЛД

инж. Красимир Костадинов

Рък. отдел „Експлоатация на товарни вагони”