



„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. „Никола Вапцаров“ № 3, гр. София 1080
тел.: +359 2 932 45 05

www.bdzcargo.bdz.bg
e-mail: bdzcargo@bdzcargo.bg

Заличено на основание
чл.1, ал.1 и ал.3 от ЗЗЛД

ОДОБРЯВАМ:
ИНЖ. СТЕФАН СЕРГИЕВ
ДИРЕКТОР, ДИРЕКЦИЯ «ЕКСПЛОАТАЦИЯ И МАРКЕТИНГ»

Технически изисквания към участниците в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Абонаментно сервизно поддържане и ремонт на електронна система с фискална памет (ЕСФП), осигуряване на трансфер на данни до сървър на „Националната агенция по приходите (НАП)“ и абонаментно сервизно обслужване и ремонт на гориво-раздавателни колонки, собственост на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД, за период от 1 (една) година“.

1. Изисквания за абонаментно сервизно поддържане и ремонт на електронна система с фискална памет (ЕСФП) и осигуряване на трансфер на данни до сървър на „Националната агенция по приходите (НАП)“ за обект, находящ се в гр. Плевен - Обособена позиция № 1

1. Осигуряване на абонамент за трансфер на данни от електронни системи с фискална памет (ЕСФП) с централно регистриращо устройство до сървър на Националната агенция за приходите (НАП), за период от една година.

2. Осигуряване на абонаментно, сервизно поддържане и ремонт на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) модел: „ОЙЛ СИС 2.0 Self Service“, одобрен със свидетелство на БИМ № Д178FS/26.06.2019 г., което включва:

2.1. Осигуряване на абонаментно обслужване на ЕСФП на гориво-раздавателните колонки;

2.2. Осигуряване на пълна работоспособност на програмния продукт;

2.3. Отстраняване качествено и в срок възникналите неизправности на техническите средства, съгласно условията и изискванията на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, изисквания към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин;

2.4. Извършване на консултации по телефон;

2.5. Отстраняване на проблеми с ЕСФП при възникнали аварийни ситуации с програмния продукт, инсталиране на нови версии по възможност по интернет и при необходимост с посещения на място;

2.6. Техническите неизправности да се отстраняват в съответствие с изискванията на производителя в срок до 72 (седемдесет и два) часа от предаване на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Срокът започва да тече от часа на получаването на уведомлението за техническата неизправност в работното време на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е от 9:00 ч. до 18:00 ч.:

Ако уведомлението е получено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след 18:00 часа, срокът започва да тече от началото на следващия работен ден. В почивните дни (събота и неделя), както и в празнични дни и по време на официални празници ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа дежурен екип, като и за него важат указаните по-горе срокове;

Изпълнителят е длъжен да приеме уведомленията (поръчките) по телефон или имейл;

2.7. Срокът за възстановяване на работоспособността на ЕСФП при повреда в блок “фискална памет” е 5 (пет) работни дни, считано от датата на предаването на протокола за демонтаж на ФП;

2.8. За всяка извършена услуга, за всяка отстранена авария, извършен ремонт, профилактика или замяна на дефектиран елемент, взет или блок, се съставя протокол, който се подписва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Протоколът се изготвя в 2 екземпляра: един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.9. Съгласно изискванията на чл. 44 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин и лицата, които извършват сервизно обслужване на съответния тип ФУ, трябва да притежават разрешение от БИМ, издадено по реда на чл. 45, ал. 4 за сервизно обслужване и ремонт на одобрен тип ФУ „ОЙЛ СИС 2.0 Self Service“;

2.10. Да има сключени договори със сервизни техници, които са завършили минимум средно образование и са преминали курс за обучение за сервизно обслужване при производителя за одобрен тип ЕСФП „ОЙЛ СИС 2.0 Self Service“ - да притежават Сертификат за преминат успешен курс за ремонт на одобрен тип ЕСФП „ОЙЛ СИС 2.0 Self Service“;

2.11. Да има сключен договор за сервизно обслужване и ремонт на ЕСФП одобрен тип „ОЙЛ СИС 2.0 Self Service“ с производителя или вносителя.

Сервизното обслужване и ремонт на техническите средства, обект на договора, се извършват само от специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

II. Изисквания за абонаментно сервизно обслужване и ремонт на гориво-раздавателни колонки, находящи се в гр. Плевен и в гр. Русе - Обособена позиция № 2

1. Срок за отстраняване на повреда - до 72 (седемдесет и два) часа от уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Гарантирана наличност на резервни части.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

1. Да е регистриран по Търговския закон или по Закона за кооперациите, или по чл. 3, ал. 1, т. 5, буква "а" от Закона за регистър БУЛСТАТ;

2. Да не е обявен в несъстоятелност или да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност или в ликвидация;

3. В ofertите да бъдат посочени цени за:

3.1. Месечна абонаментна такса и обща стойност за 12-месечния период за сервизно обслужване и трансфер на данни от електронни системи с фискална памет (ЕСФП) с централно регистриращо устройство до сървър на Националната агенция за приходите (НАП), в евро, без ДДС;

3.2. Стойност на месечната абонаментна такса за сервизно обслужване на гориво-раздавателните колонки в евро, без ДДС и обща стойност за 12-месечния период, както следва:

- гр. Плевен - Производител: Wayne/CE M 150402, тип: Global Century S11 – 210;

- гр. Русе - Производител: Wayne/CE M 150402, тип: Global Century S11 – 211.

3.3. Вложен труд при извършване на ремонти и замяна на резервни части;

3.4. Транспорт - цена на километър;

3.5. Цена за присъствие и участие при извършване на държавни метрологични проверки на нивомерната система и средства за измерване (колонка за дизелово гориво), в случаите, когато представители на БИМ го изискват. В тези случаи е необходимо е да бъдат осигурени от сервизиращата фирма: метален прът за измерване нивото на горивото в резервоара и мярка еталон 20 и / или 50 л. за замерване на колонката за дизелово гориво.

Съгласувано е:

инж. Йордан Георгиев:

Заличено на основание
чл.1, ал.1 и ал.3 от ЗЗЛД

Ръководител, отдел „Експлоатация на подвижен железопътен състав“, дирекция „Експлоатация и маркетинг“

Росен Стоянов:

Заличено на основание
чл.1, ал.1 и ал.3 от ЗЗЛД

Ръководител, направление „Енергийна ефективност“, отдел „Експлоатация на подвижен железопътен състав“, дирекция „Експлоатация и маркетинг“

Изготвил:

Заличено на основание
чл.1, ал.1 и ал.3 от ЗЗЛД

Тимотея Ковачев